

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (N2000a)» – Κωδικός Αναφοράς 5247»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της ως άνω ανοικτής διαδικασίας.


Αντί: παρ.2.5.5. Πίνακας 7 : Θεωρητικές παροχές λυμάτων , σελίδα 19

α/α	ΣΤΟΧΕΙΑ	Μονάδα μέτρησης	Έτος 2005	Έτος 2025	Έτος 2045
1	Μόνιμοι κάτοικοι	άτομα	268	327	399
1α	Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	32,2	39,2	47,9
2	Εποχιακοί κάτοικοι	άτομα	200	244	363
2α	Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	32,0	39,0	58,1
3	Διερχόμενοι επισκέπτες	άτομα	500	743	1104
3α	Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	12,0	17,8	26,5
4	Συνολική μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	76,2	96,1	132,5
5	Πρσαύξηση 10 %	κυβικά μέτρα/ημέρα	83,8	105,7	145,7
6	Μεγίστη ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	125,7	158,6	218,6
7	Παροχή αιχμής	κυβικά μέτρα/ώρα	12,0	16,0	22,0

Διάβαζε παρακάτω : παρ.2.5.5. Πίνακας 7 : Θεωρητικές παροχές λυμάτων , σελίδα 19

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Μονάδα μέτρησης	Έτος 2005	Έτος 2025	Έτος 2045
1	Μόνιμοι κάτοικοι	άτομα	268	327	399
1α	Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	32,2	39,2	47,9
2	Εποχιακοί κάτοικοι	άτομα	200	244	423
2α	Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	32	39,0	67,7
3	Διερχόμενοι επισκέπτες	άτομα	500	743	1100
3α	Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	12	17,8	26,4
4	Συνολική μέση ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	76,2	96,1	142
5	Προσαύξηση 10 %	κυβικά μέτρα/ημέρα	83,8	105,7	156,2
6	Μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων	κυβικά μέτρα/ημέρα	114,24	144,168	212,94
7	Παροχή αιχμής	κυβικά μέτρα/ώρα	12	17	24

Το αντίστοιχο τεύχος διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.


 Μαρία Θάνου
 Δ/ντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή
 Τομέας Έργων και Ανάπτυξης