


ΠΡΟΣ : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Ν5800α)» - Κωδ. Αναφοράς 4931

ΣΧΕΤΙΚΑ : Το υπ' αριθμ. Α290621/20.04.11 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

- E₁. Στο άρθρο 22 Α της Διακήρυξης «Μελετητικά Προσόντα», για την ικανότητα των γραφείων μελετών αναφέρεται «... να διαθέτουν κατ'ελάχιστον πτυχία...». Η έκφραση κατ'ελάχιστον αφορά στις κατηγορίες των πτυχίων ή και στην τάξη του καθενός; Είναι π.χ. αποδεκτό πτυχίο Γ' τάξης στην κατηγορία 18;
- A₁ Η έκφραση "κατ' ελάχιστον" στο άρθρο 22Α της Διακήρυξης αφορά και στις κατηγορίες και στην τάξη της κάθε κατηγορίας. Επομένως είναι αποδεκτό π.χ. πτυχίο Γ' τάξης για την κατηγορία 18.
- E₂. Η Τεχνική Προσφορά θα υποβληθεί μόνο ως πρωτότυπη ή σε αντίγραφο;
- A₂ Από τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης δεν προβλέπεται απαίτηση υποβολής επιπλέον αντιγράφων της Τεχνικής Προσφοράς.
- E₃. Οι πίνακες του Τόμου 4 θα συμπληρωθούν σε αυτούς που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο ή πρόκειται να χορηγηθούν σφραγισμένοι από την Υπηρεσία;
- A₃ Όλοι οι Πίνακες του Παραρτήματος της Διακήρυξης "Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς" για τον 4ο Τόμο της Τεχνικής Προσφοράς είναι "υποδείγματα". Ως τέτοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αρχεία που διαθέτει η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" ψηφιακά, με τις απαραίτητες προσθήκες ή μορφοποιήσεις που θα απαιτεί η εκάστοτε Τεχνική Προσφορά. Τα απαιτούμενα από τους Πίνακες τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές κλπ. είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα. Εάν ο Προσφέρων θεωρεί ότι κάποιο στοιχείο του Πίνακα δεν αφορά στην Προσφορά του, θα γράψει στο πεδίο της απάντησης "Δεν αφορά στην προτεινόμενη Τεχνική Προσφορά", χωρίς να απαλείψει την αντίστοιχη σειρά του Πίνακα. Όλα τα τεύχη δημοπράτησης (επομένως και οι Πίνακες) χορηγούνται και σφραγισμένα από την "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" με τους όρους και προϋποθέσεις του Άρθρου 2 της Διακήρυξης. Δεν προκύπτει από πουθενά υποχρέωση του Προσφέροντα να χρησιμοποιήσει τους σφραγισμένους αυτούς Πίνακες για την αναγραφή στοιχείων της Τεχνικής του Προσφοράς.
- E₄. Να διευκρινισθεί εάν είναι δυνατή η χωροθέτηση του διαύλου μέτρησης αμέσως κατόπιν της μονάδας εσχάρωσης, δεδομένου ότι μόνον έτσι γίνεται εφικτή η ρύθμιση στάθμης στα κανάλια των εσχάρων.

- A₄ Για λειτουργικούς λόγους, η χωροθέτηση του διαύλου μέτρησης της παροχής θα γίνει κατάντι της εξάμωσης/απολίπωσης όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.
- E₅. Να προσδιοριστούν οι πλημμυρικές στάθμες των χειμάρρων «Καραδιώτισσα», «Βωβού» και «Ευεργέτουλα» στις θέσεις εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υδραυλικός σχεδιασμός των επιμέρους εγκαταστάσεων.
- A₅ Επειδή δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα σημεία των εκβολών των επεξεργασμένων λυμάτων με ακρίβεια, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο της μελέτης που θα υποβάλετε, δύνασθε με ευθύνη σας να αντλήσετε στοιχεία από τις τοπικές υπηρεσίες, η να προβλέψετε την τοποθέτηση κλαπέ στην απόληξη των αγωγών στους χειμάρρους.
- E₆. Σύμφωνα με τη παρ. 3.8 σελ. 44 της Τεχνικής Περιγραφής ζητείται να γίνεται η απόληξη του by pass της εγκατάστασης στην δεξαμενή επεξεργασμένων. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή περιέχει νερό προερχόμενο από διήθηση που προφανώς δεν μπορεί να αναμιχθεί με ανεπεξέργαστα λύματα, να διευκρινισθεί εάν η προδιαγραφή εννοεί πράγματι τη δεξαμενή αυτή καθ' αυτή ή το φρεάτιο εξόδου της χλωρίωσης.
- A₆ Ο αγωγός by pass της παρ. 3.8, σελ 44 της Τεχνικής Περιγραφής, θα καταλήγει στο φρεάτιο αποχλωρίωσης της εγκατάστασης.

Βαία Τσανταρλιώτου
Αναπλ. Διευθύντρια ΣυμβάσεωνΕσωτερική Διανομή

1. Τομέα Παραχωρήσεων & Υποστήριξης
2. Τομέα Εκτέλεσης Έργων
3. Δ/νση Έργων Νήσων Βορείου Αιγαίου