

6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση / Τμήμα: Συμβάσεων / Μελετών Υπηρεσιών
Αρμόδιος : Π. Μεντζής

Αρ. Πρωτ.: A344867

Κωδ. Εγγρ.: H30/N1100α/5176/501/BT/18642/κτ

- ΠΡΟΣ** : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)
- ΘΕΜΑ** : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (N1100α)» Κωδ. Αναφοράς 5176
- ΣΧΕΤΙΚΑ** : Το υπ' αριθμ. A344758/27.12.12 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

E₁. Στην παράγραφο 4.2 αναφέρεται ότι η έκταση της λεκάνης που θα στεγανοποιηθεί συνολικά έχει εμβαδό περίπου 45 στρέμματα (ενεργός έκταση) και περιλαμβάνει το σύνολο του πυθμένα και των πρηνών της. Σε κάποια άλλα σημεία της τεχνικής περιγραφής και του ΚΜΕ αναφέρεται ως οριζοντιογραφική έκταση της λεκάνης του ΧΥΤΑ από 43 ως 47 στρέμματα.
Να διευκρινιστεί τι ισχύει όσον αφορά στην οριζοντιογραφική έκταση της λεκάνης του ΧΥΤΑ


A₁. Διευκρινίζεται ότι, τα 45 στρ. αποτελούν την ελάχιστη πραγματική επιφάνεια στεγανοποίησης του ΧΥΤΑ και τα 43 στρ. την ελάχιστη οριζοντιογραφική έκταση της λεκάνης. Τα 47στρ. αποτελούν ενδεικτικό μέγιστο όριο οριζοντιογραφικής έκτασης της λεκάνης.

E₂. Στη σελ.23 του ΚΜΕ φαίνεται ότι στο τεύχος 19 της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Να διευκρινιστεί αν η Τεχνική Μελέτης Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει το ΠΠΕ ή αν αυτό θα υποβληθεί από τον ανάδοχο του έργου.

A₂. Θα υποβληθεί από τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο Α-9 της ΕΣΥ.

E₃. Να διευκρινιστεί αν απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο έργο.

A₃. Δεν απαιτείται.



Βαία Τσανταρλιώτου
Αναπλ. Διευθύντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Παραχωρήσεων & Υποστήριξης
2. Δ/νση Έργων Ν. Αιγαίου