



6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200

Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ση: Συμβάσεων

Αρμόδιος : Πετρούλα Μεντζή

Θεσσαλονίκη, 21.01.2013

Αρ. Πρωτ.: A346289

Κωδ. Εγγρ.: H30/N1100α/5176/501/ΜΘ/18697/ΚΤ

**ΠΡΟΣ:** Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος  
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

**ΘΕΜΑ:** Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (N1100α)»

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** Το υπ' αριθμ. A346092/18.01.2013 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων.

**E1 :** Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 3.8.2, σελ. 55 του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» όπου περιγράφεται η γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση αναφέρεται ότι «... το κατ' ελάχιστο πάχος της στρώσης θα είναι 6mm σε 20 kPa...» Στη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι «... το γεωδίκτυο θα είναι από πολυπροπυλένιο, με πυρίνα από HDPE, ελαχίστου βάρους 1200 g/m<sup>2</sup>.» Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αποστραγγιστικό με βάρος 1200 g/m<sup>2</sup>, να διευκρινιστεί ότι κριτήρια επιλογής του υλικού παραμένουν μόνο το πάχος και η παροχτευτικότητα.

*A1 : Κριτήρια επιλογής του υλικού είναι το πάχος και η παροχτευτικότητα.*

**E2 :** Στο άρθρο 4.1, σελ. 18 του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και συγκεκριμένα στη περιγραφή των στρώσεων στεγανοποίησης σε πρανή με κλίσεις > 1:3 αναφέρεται ως ενδιάμεση στρώση μεταξύ της υπόβασης 10 cm και της στρώσης γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (GCL). ... Συμπυκνωμένο εδαφικό υλικό πάχους 50 cm... Δεδομένου ότι το GCL αποτελεί λύση ισοδύναμου αποτελέσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ, να διευκρινιστεί αν απαιτείται η εν λόγω στρώση των 50 cm.

**A2:** Στο άρθρο 4.1 σελ. 18 του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή» και συγκεκριμένα στην περίπτωση που προκύψουν πρανή με κλίσεις > 1:3 απαιτείται η στρώση με το συμπυκνωμένο εδαφικό υλικό πάχους 50cm.

**E3 :** Στο άρθρο 4.1 του κανονισμού μελετών έργου αναφέρεται ότι ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (μελέτη τεχνικής προσφοράς) θα υποβληθεί σε δύο αντίγραφα. Οι Φάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» σε πόσα αντίγραφα θα υποβληθούν?

K:\N1100α\cons\QA\18697\_Q\_A\_5176.DOC

Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2/α. 1



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
EN ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120157



6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
 Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη  
 Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  
 Fax : 2310 470297  
**ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
 Δ/ση: Συμβάσεων  
 Αρμόδιος : Πετρούλα Μεντζη

Θεσσαλονίκη, 21.01.2013

Αρ. Πρωτ.: **A346289**  
 Κωδ. Εγγρ.: H30/N1100α/5176/501/ΜΘ/18697/ΚΤ

*A3 : Οι Φάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» θα υποβληθούν σε ένα (1) αντίγραφο.*

Μαρία Θάνου  
 Ε/Χ Αναπλ. Διευθύντριας Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Δ/ση Έργων Νοτίου Αιγαίου

