

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Έργων-Προμηθειών
Αρμόδιος : Π. Μεντζή

Αρ. Πρωτ.: **A354706**

Κωδ. Εγγρ.: P90/N5600/5156/501/MΘ/18975/εμπ

ΠΡΟΣ : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (N5600)» Κωδ. Αναφοράς 5156

ΣΧΕΤΙΚΑ : Το υπ' αριθμ. A354678 / 22.05.2013 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

E1 : Στην παράγραφο 9, σελ. 18 του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής για το κτίριο αφυδάτωσης ιλύος ζητείται η εγκατάσταση γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας 5 tn για την απομάκρυνση του συγκροτήματος πάχυνσης – αφυδάτωσης. Επειδή η χρήση του ανυψωτικού μηχανισμού στα κτίρια αφυδάτωσης ιλύος για τα συγκροτήματα πάχυνσης – αφυδάτωσης είναι σπάνια (σχεδόν μηδενική), να διευκρινιστεί αν είναι δυνατή η αντικατάσταση της γερανογέφυρας με αντίστοιχη γερανοδοκό.

A1 :: Είναι δυνατή η αντικατάσταση της γερανογέφυρας με αντίστοιχη γερανοδοκό..

E2 : Στην παράγραφο 5.3.9, σελ. 35 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικών έργων, προδιαγράφεται πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού με πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες. Να διευκρινιστεί αν είναι εφικτή η εγκατάσταση αντίστοιχου υποβρυχίου συγκροτήματος βιομηχανικού νερού.

A2: Είναι εφικτή η εγκατάσταση αντίστοιχου υποβρυχίου συγκροτήματος βιομηχανικού νερού με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι αντίστοιχες προδιαγραφές των υποβρυχίων αντλιών.



Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέας Έργων & Ανάπτυξης
2. Δ/ση Ε.Ε. Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας

