

6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  
Fax : 2310 470297

**ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Δ/νση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Έργων-Προμηθειών  
Αρμόδιος : Π. Μεντίζη

Αρ. Πρωτ.: **A355198**

Κωδ. Εγγρ.: P90/N5600/5156/501/MΘ/18989/εμπ

**ΠΡΟΣ** : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

**ΘΕΜΑ** : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (N5600)» Κωδ. Αναφοράς 5156

**ΣΧΕΤΙΚΑ** : Το υπ' αριθμ. A355197/29.05.2013 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

E1 : Όσον αφορά στο δίκτυο επικοινωνίας των PLC του έργου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών εργασιών σελ. 85, παρ. 9.2.3 ζητείται «Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η τοπολογία του δικτύου θα είναι «αστέρα» με εγκατάσταση οπτικού συγκεντρωτή HUB...», ενώ αντίστοιχα στο ίδιο τεύχος στην σελ. 83, παρ. 8.3.3 ζητείται «Για την επικοινωνία των PLC θα εγκατασταθεί ένα βρογχοειδές δίκτυο οπτικών ινών εξωτερικού χώρου.» Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ποια είναι τελικά η απαίτηση των τευχών για την τοπολογία του δικτύου επικοινωνίας των PLC του έργου.

*A1 : Είναι αποδεκτές και οι δύο μέθοδοι.*

E2 : Στην Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ-ΕΤΠ), ΜΕΡΟΣ Β, σελ.54 παρατίθεται πίνακας με τις μονάδες και το ποσοστό κάλυψης πλήρους φορτίου από το Η/Ζ της εγκατάστασης. Η γραμμή του πίνακα με την μονάδα τριτοβάθμια επεξεργασία δεν έχει τιμή όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης του πλήρους φορτίου. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν το ποσοστό κάλυψης πλήρους φορτίου για την τριτοβάθμια επεξεργασία είναι 0% ή κάτι διαφορετικό.

*A2: Το ποσοστό κάλυψης πλήρους φορτίου είναι 0%.*



Μιχαήλ Δώδος  
Τομεάρχης Έργων & Ανάπτυξης

#### Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Έργων & Ανάπτυξης
2. Δ/νση Ε.Ε. Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας