

6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Έργων-Προμηθειών
Αρμόδιος : Π. Μεντζή

Αρ. Πρωτ.: **A356970**

Κωδ. Εγγρ.: P90/N0600a/5222/501/MΘ/19082/εμπ

ΠΡΟΣ : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου (N0600α)» - Κωδικός Έργου 5222


ΣΧΕΤΙΚΑ : Τα υπ' αριθμ. A356690/25.06.2013 και A356938/28.06.2013 έγγραφα υποβολής ερωτήσεων

E1 : Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης του έργου υπάρχει η υποχρέωση του αναδόχου για την λειτουργία – παρακολούθηση – συντήρηση – εγγύηση επί 12μηνo και επί 24ώρου βάσεως καθώς και η εκπαίδευση επί δύο εβδομάδες δύο τεχνικών του Δήμου.

Θέλουμε να μας ενημερώσετε εάν στην παραπάνω υποχρέωση του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των αναλώσιμων χημικών (προχλωρίωση, αντικαθαλατωτικό, θειικό οξύ, καυστική σόδα και μεταχλωρίωση), η προμήθεια για την συμπλήρωση του ανθρακικού ασβεστίου, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης καθώς επίσης και το κόστος αλλαγής φυσιγγίων τελικής φίλτρασης και ασφάλειας αντλιών υψηλής πίεσης, διότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την προσφερόμενη έκπτωση.

A1 : Η προμήθεια αναλώσιμων υλικών σύμφωνα με την παράγραφο 15.13.14 (σελ 98-99) των τεχνικών προδιαγραφών είναι υποχρέωση του αναδόχου για αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.

Η δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας δεν βαρύνει τον Ανάδοχο.



Μιχαήλ Δώδος
Τομεάρχης Έργων & Ανάπτυξης

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Έργων & Ανάπτυξης
2. Δ/νση Ε.Ε. Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας

