

ΠΡΟΣ: Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (N3800)»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η παρακάτω διόρθωση στην παρ.6.1.5.4.6 και ειδικότερα στον Πίνακα 6-19 - Κύριος Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ΜΕΣ» στη σελ. 38 του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή» της ως άνω ανοικτής διαδικασίας.


Αντί:

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ H₃PO₄		
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ NaOCI		
Αριθμός Εγκατατεστημένων Μονάδων	τεμ.	1+1R
Παροχή Λειτουργίας	lt/h	0-5
Εγκατεστημένη Ισχύ;	KW	0.27
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaOCI		
Αριθμός Εγκατατεστημένων Μονάδων	τεμ.	1
Όγκος	m ³	0.5
Διάλυμα	14% NaOCI	
Υλικό Κατασκευής	Πολυαιθυλένιο, PE	

Διάβαζε:

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ H₃PO₄		
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ H₃PO₄		
Αριθμός Εγκατατεστημένων Μονάδων	τεμ.	1+1R
Παροχή Λειτουργίας	lt/h	0-5
Εγκατεστημένη Ισχύ;	KW	0.27
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ H₃PO₄		
Αριθμός Εγκατατεστημένων Μονάδων	τεμ.	1
Όγκος	m ³	0.5
Διάλυμα	14% NaOCI	
Υλικό Κατασκευής	Πολυαιθυλένιο, PE	

Το αντίστοιχο τεύχος διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.


 Μαρία Θάνου
 Δ/ντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Εκτέλεσης Έργων
2. Δ/ση Ε.Ε. Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας

. / .