

6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  
Fax : 2310 470297

**ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
Δ/ση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Έργων-Προμηθειών  
Αρμόδιος : Π. Μεντίζη

Αρ. Πρωτ.: **A362418**

Κωδ. Εγγρ.: P90/N3800/5269/501/MΘ/19399/εμπ

**ΠΡΟΣ** : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

**ΘΕΜΑ** : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (N3800)»  
Κωδ. Αναφοράς 5269


**ΣΧΕΤΙΚΑ** : Το υπ' αριθμ. A362251/23.10.2013 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

**E1** : Στην σελίδα 38 του τεύχους ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ των τευχών δημοπράτησης, ενώ γίνεται αναφορά στο «σύστημα δοσομέτρησης διαλύματος H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>» ακριβώς από κάτω ζητούνται δοσιμετρικές αντλίες και δοχείο NaOCl και όχι H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος ή απαιτείται χλωρίωση της εκροής της ΜΕΣ.

**A1** : Δεν απαιτείται χλωρίωση της εκροής της ΜΕΣ. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. A362417/29.10.2013 έγγραφο της ΕΟΑΕ έγινε σχετική διόρθωση στην παρ.6.1.5.4.6 και ειδικότερα στον Πίνακα 6-19 - Κύριος Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ΜΕΣ» στη σελ. 38 του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή».

**E2** : Στα τεύχη δημοπράτησης και στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους δεν γίνεται καμία αναφορά στην απαιτούμενη ποιότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων. Μόνο στη σελίδα 40 του Κεφαλαίου 6: Τεχνική περιγραφή προτεινόμενων έργων ΧΥΤΑ της προκαταρκτικής μελέτης γίνεται αναφορά σε 50 mgSS/l και 500BOD<sub>5</sub>/l στην εκροή της ΜΕΣ. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν αυτή είναι η απαιτούμενη ποιότητα της εκροής από την ΜΕΣ.

**A2** : Ισχύουν τα όρια που προσδιορίζονται στην σελ. 40 του κεφ. 6 της επικαιροποιημένης προμελέτης, δηλαδή τα 50mgSS/l και 500BOD<sub>5</sub>/l.



Μαρία Θάνου  
Δ/ντρια Συμβάσεων

#### Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Έργων & Ανάπτυξης
2. Δ/ση Ε.Ε. Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας

K:\N3800\cons\Q\_A\_3\19399\_Q\_A\_3\_N3800\_DOC  
103/1/α.

Έντυπο Ε/Δ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
EN ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120167